

Żarów, dnia 04.11.2022r.

**PT/ZO/11/924/2022**

Na podstawie §8 ust.1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZWiK w Żarowie Sp. z o.o.

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie sp. z o. o.  
w trybie zapytania ofertowego zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie

**”Zakup i dostawa przepływomierzy do wody surowej”**

**Zakup i dostawa przepływomierzy dla 8 studni głębinowych w tym:**

- **4 szt. przepływomierzy w wersji rozdzielnej o średnicy 80mm,**
- **4 szt. przepływomierzy w wersji rozdzielnej o średnicy 100mm.**

dot. przedsięwzięcia „Modernizacja ujęć wód w Kalnie i Wierzbnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Kalnie, budowa wodociągu tranzytowego ze stacji uzdatniania wody w Kalnie do sieci wodociągowej w Żarowie oraz budowa sieci wodociągowej w ulicach Świerkowa, Modrzewiowa i Jesionowa w Żarowie” – Zakup i montaż przepływomierzy z włączeniem do systemu SCADA.

**I. Parametry przepływomierza w wersji rozdzielnej:**

- wymagane odcinki proste **0XDN** przed i **0XDN** za głowicą pomiarową,
- elektroda uziemiająca(odniesienia),
- pomiar dwukierunkowy,
- wyjścia : prądowe 4-20 mA, impulsowe, HART, RS485(MODBUS RTU) ,
- pomiar przewodności medium i temperatury uzwojenia cewek,
- wykładzina RILSAN(atost PZH) ,
- stopień ochrony przetwornika IP67,
- stopień ochrony dla głowicy pomiarowej IP68(zestaw uszczelniający) ,
- przetwornik(obudowa aluminium malowana proszkowo) ,
- temperatura otoczenia -40 do +60 C,
- menu w j. polskim,
- możliwość obsługi klawiatury(bez otwierania obudowy) - magnetic pen



- dokładność 0,5% ,
- funkcja automatycznej diagnostyki czujnika,
- wersja rozdzielna - przewody o długości wg poniższego zestawienia,
- zasilanie 230 V ,
- kołnierze stal k.o.
- zakres temperatury medium -5 do +70°C,
- data produkcji przepływomierza 2023r.

## II. Zestawienie przepływomierzy:

1. Przepływomierz DN100 długość przewodu w wersji rozdzielnej L= 30m, szt. 1 (studnia nr 3B),
2. Przepływomierz DN80 długość przewodu w wersji rozdzielnej L=90m , szt. 1 (studnia nr 3z),
3. Przepływomierz DN100 długość przewodu w wersji rozdzielnej L=10m , szt. 1 (studnia 4Z),
4. Przepływomierz DN80 długość przewodu w wersji rozdzielnej L= 100m, szt. 1 (studnia nr 6),
5. Przepływomierz DN80 długość przewodu w wersji rozdzielnej L= 15m, szt. 1 (studnia nr PG1),
6. Przepływomierz DN100 długość przewodu w wersji rozdzielnej L= 110m, szt. 1 (studnia nr 2c),
7. Przepływomierz DN80 długość przewodu w wersji rozdzielnej L=55m, szt. 1 (studnia nr 2Z),
8. Przepływomierz DN100 długość przewodu w wersji rozdzielnej L= 30m, szt. 1 (studnia nr 2B).

## III. Termin dostawy: od 01.02.2023r. do 24.03.2023r:

- Gwarancja: 24 miesiące
- Płatność : przelew 60 dni.

## IV. ADRES DOSTAWY :

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o.  
Ul. Słowiańska 16  
58-130 Żarów

## V. Oferty należy składać na adres:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o.  
Ul. Słowiańska 16  
58-130 Żarów
- lub drogą elektroniczną mail: [zwikzarow@pro.onet.pl](mailto:zwikzarow@pro.onet.pl) w temacie wpisać „PRZEPŁYWOMIERZE”

- Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą uwzględniane.
- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
- Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: **www.zwik.zarow.pl**
- Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie, bez podania przyczyny bądź prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
- O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia drogą pisemną: listem, mailem.

**VI. Kryterium wyboru**  
Najniższa cena netto -100%

**VII. Termin składania ofert:** do dnia 21.11.2022r. do godziny 15.00

**VIII. Osoba do kontaktu:** Joanna Plizga tel. 74 8580610

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W ŻAROWIE SP. Z O.O.  
PREZES ZARZĄDU

GRZEGORZ OSIECKI

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W ŻAROWIE SP. Z O.O.  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Magdalena Godyń

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W ŻAROWIE SP. Z O.O.  
58-130 Żarów. ul. Słowiańska 16  
Regon 890725679. NIP 884-22-66-174  
tel.: 074 8580 410

