

Żarów, dnia 11.05.2023r.

PT/ZO/05/.....384/2023

Na podstawie §8 ust.1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZWiK w Żarowie Sp. z o.o.

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie sp. z o. o.

w trybie zapytania ofertowego zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie

"Zakup i dostawa przepływomierzy do wody surowej i uzdatnionej 3szt. SUW Kalno"

- 1 szt. przepływomierza w wersji rozdzielnej o średnicy DN150mm, długość kabla L=40m
- 1 szt. przepływomierza w wersji rozdzielnej o średnicy DN200mm, długość kabla L=50m
- 1 szt. przepływomierza w wersji kompaktowej o średnicy DN150mm,

dot. przedsięwzięcia „Modernizacja ujęć wód w Kalnie i Wierzbnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Kalnie, budowa wodociągu tranzytowego ze stacji uzdatniania wody w Kalnie do sieci wodociągowej w Żarowie oraz budowa sieci wodociągowej w ulicach Świerkowa, Modrzewiowa i Jesionowa w Żarowie” – Zakup i montaż przepływomierzy z włączeniem do systemu SCADA.

I. Parametry przepływomierza w wersji rozdzielnej i kompaktowej:

- wymagane odcinki proste **0XDN** przed i **0XDN** za głowicą pomiarową,
- elektroda uziemiająca(odniesienia),
- pomiar dwukierunkowy,
- wyjścia : prądowe 4-20 mA, impulsowe, HART, RS485(MODBUS RTU) ,
- **pomiar przewodności medium i temperatury uzwojenia cewek,**
- wykładzina RILSAN(atest PZH) ,
- stopień ochrony przetwornika IP67,
- stopień ochrony dla głowicy pomiarowej IP68(zestaw uszczelniający) ,
- przetwornik(obudowa aluminium malowana proszkowo) ,
- temperatura otoczenia -40 do +60 C,
- menu w j. polskim,
- możliwość obsługi klawiatury(bez otwierania obudowy) - magnetic pen
- dokładność 0,5% ,
- funkcja automatycznej diagnostyki czujnika,
- wersja rozdzielna - przewody o długości wg poniższego zestawienia,
- zasilanie 230 V ,
- **kołnierze stal k.o.**
- zakres temperatury medium -5 do +70°C,
- data produkcji przepływomierza 2023r.

II. Zestawienie przepływomierzy:

1. Przepływomierz DN150 długość przewodu w wersji rozdzielnej L= 40m, szt. 1
2. Przepływomierz DN200 długość przewodu w wersji rozdzielnej L=50m , szt. 1
3. Przepływomierz DN150 wersja kompaktowa, szt. 1

III. Termin dostawy: od 01.09.2023. do 15.09.2023r:

- Gwarancja: 24 miesiące
- Płatność : przelew 60 dni.

IV. ADRES DOSTAWY :

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o.
Ul. Słowiańska 16
58-130 Żarów

V. Oferty należy składać na adres:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o.
Ul. Słowiańska 16
58-130 Żarów
- lub drogą elektroniczną mail: zwikzarow@pro.onet.pl w temacie wpisać „PRZEPŁYWOMIERZE SUW KALNO”
- Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą uwzględniane.
- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
- Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: **www.zwik.zarow.pl**
- Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie, bez podania przyczyny bądź prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
- O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia drogą pisemną: listem, mailem.

VI. Kryterium wyboru

Najniższa cena netto -100%

VII. Termin składania ofert: do dnia 18.05.2023r. do godziny 15.00

VIII. Osoba do kontaktu: Joanna Plizga tel. 74 8580610

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W ŻAROWIE SP. Z O.O.
CZŁONEK ZARZĄDU
Małdalena Goldyn-Szumlańska

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W ŻAROWIE SP. Z O.O.
PREZES ZARZĄDU
GRZEGÓRZ OSIECKI